

審核者：簡茂盛	<b>飼育室環境微生物 監測記錄表</b>	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者：邱麗卿

審查者：微生物  
檢驗室 陳德勳

採樣日期	飼育室號碼/設施	檢測方法	使用培養基	檢驗日期	結果	處理方式	備註
1060315	103-1	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	103-2	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	104 D	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	104 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	104 F	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	104 O	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	104 I	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	105 D	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	105 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	105 F	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	105 O	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	105 I	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	106 D	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	106 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	106 F	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		

1. 每個月採樣一次。
  2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。
  3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。
  4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。
- \*\* 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。

審核者：簡茂盛	<b>飼育室環境微生物 監測記錄表</b>	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	2

採樣日期	飼育室號碼/設施	檢測方法	使用培養基	檢驗日期	結果	處理方式	備註
1060315	106 O	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	106 I	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	107 D	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	107 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	107 F	棉棒拭子	Blood agar	1060315	heavy		
1060315	107 O	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	107 I	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	108 O	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	108 I	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	走廊-1	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	走廊-2	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	走廊門把	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	男更衣外	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	男更衣內	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	104 H	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	105 H	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		

1. 每個月採樣一次。
  2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。
  3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。
  4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。
- \*\* 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。



審核者：簡茂盛	<b>飼育室環境微生物 監測記錄表</b>	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	3

1060315	204 O	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	204 I	環境落菌	Blood agar	1060315	< 10 CFU		
1060315	204D	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		
1060315	204 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060315	moderate		
1060315	204 F	棉棒拭子	Blood agar	1060315	moderate		
1060315	204 H	棉棒拭子	Blood agar	1060315	few		

1. 每個月採樣一次。
2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。
3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。
4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。

\*\* 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。