

審核者：簡茂盛	飼育室環境微生物 監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	1

檢驗者：邱麗卿

審查者：

微生物
檢驗室 陳德勳

採樣日期	飼育室號碼/設施	檢測方法	使用培養基	檢驗日期	結果	處理方式	備註
1060823	103-1	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	103-2	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	104 D	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	104 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060823	moderate		
1060823	104 F	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	104 O	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	104 I	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	105 D	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	105 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060823	moderate		
1060823	105 F	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	105 O	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	105 I	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	106 D	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	106 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060823	清空		
1060823	106 F	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		

1. 每個月採樣一次。

2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。

3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。

4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。

** 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。

審核者：簡茂盛	飼育室環境微生物 監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	2

採樣日期	飼育室號碼/設施	檢測方法	使用培養基	檢驗日期	結果	處理方式	備註
1060823	106 O	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	106 I	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	107 D	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	107 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	107 F	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	107 O	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	107 I	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	108 O	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	108 I	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	走廊-1	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	走廊-2	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	走廊門把	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	男更衣外	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	男更衣內	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	104 H	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	105 H	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		

1. 每個月採樣一次。

2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。

3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。

4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。

** 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。

審核者：簡茂盛	飼育室環境微生物 監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-1
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁碼	3

1060823	204 O	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	204 I	環境落菌	Blood agar	1060823	< 10 CFU		
1060823	204D	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	204 架子	棉棒拭子	Blood agar	1060823	moderate		
1060823	204 F	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		
1060823	204 H	棉棒拭子	Blood agar	1060823	few		

1. 每個月採樣一次。

2. 落菌採樣：每一房間採 2 樣品；擦拭採樣：每一檢測表面分別採一樣品。

3. 採樣後置 37°C 培養，落菌採樣隔天觀察。

4. 檢測結果每一培養皿均不得超過 10 個菌落。

** 擦拭採樣位置代號：籠架(R)，操作檯(H)，飼育盒(C)，牆壁(W)，門把手(D)，地板(F)，出風口(O)，回風口(I)。