審核者：簡茂盛	水質微生物監測記錄表	表單編號	SOP-1-5-2
制定者：廖俊旺		修訂版本	A
發行日期：102.8.30		頁　　碼	1

檢驗者：曾巧涵

審查者：微生物檢驗室 陳德勳

採樣日期	採樣位置(飼育室號碼)	檢測方法	檢驗日期	結果(CFU/mL)	處理方式	備註
1080426	104A	混合稀釋法	1080426	＜1 CFU		
1080426	105A	混合稀釋法	1080426	＜1 CFU		
1080426	106A	混合稀釋法	1080426	＜1 CFU		
1080426	107A	混合稀釋法	1080426	＜1 CFU		
1080426	2F-B	混合稀釋法	1080426	TNTC		
1080426	1F-B	混合稀釋法	1080426	＜1 CFU		

1.定期採樣 1 次。　　2.每一採樣位置採 1 個樣品。

3.採樣位置請填入代號：(A) 飼育室出口，(B) 清潔水槽出口。

4.採樣後置 35℃培養培養，48 小時後觀察。

5. 總菌落數標準值為<100 CFU/mL。

NCHU IRCAM